

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области  
(300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы  
(по Пролетарскому округу)  
(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

г. Тула  
(место составления акта)

« 26 » октября 20 18 г.  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 168

по адресу/адресам: г. Тула, ул. Р. Зорге, д.36

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 168 от 24 октября 2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного учреждения Туль-  
ской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №1», далее ГУ ТО  
СРЦН № 1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты: ГУ ТО СРЦН № 1

(наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты)

наименование и место нахождение объекта защиты: социально-реабилитационный центр, распо-  
ложенный по адресу: г. Тула, ул. Калинина д.20 копр.3

Дата и время проведения проверки:

«02» октября 2018 г. с 14 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. (02 час. 00 мин.)

«11» октября 2018 г. с 15 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин. (03 час. 00 мин.);

«26» октября 2018 г. с 15 ч. 45 мин. по 16 ч. 00 мин. (00 час. 15 мин.);

Общая продолжительность проверки:

3 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-  
дении выездной проверки)

И.о. директор ГУ ТО СРЦН № 1 Пешехонова Е.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

24.09.2018 г. в 15 час. 03 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Начальник ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) майор внутренней службы Устинов Ни-  
колай Сергеевич, старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитан внут-  
ренней службы Минасуев Иван Валериевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия,  
имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: специалист по социальной работе ГУ ТО СРЦН № 1  
Воротникова Инга Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального  
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не выполнен второй эвакуационный выход из группы «малыши» на первом этаже; вторые эвакуационные выходы из помещений под лит. А1-2 эт., А2-2 эт.	СНиП 21-01-97* п. 6.12* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.	ГУ ТО СРЦН № 1
2.	Допущено размещение порога на пути эвакуации из изолятора в тамбур.	ППР в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; СНиП 21-01-97* п. 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша, лестницы и лестничной клетки.	ГУ ТО СРЦН № 1
3.	Не дооборудованы помещения тамбур-выходы автоматической пожарной сигнализацией с использованием соответствующих пожарных извещателей в зависимости от технологических, конструктив-	НПБ 110-03 п. 3 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14- 19, 26- 29, 32- 38 таблицы 3 при применении автоматической пожарной сигнали-	Ответственное лицо за соблюдение требований пожарной безопасности

ных и объемно-планировочных особенностей защищаемых помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов по пожарной безопасности.	зации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. НПБ 88-2001 п. 12.10. Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.	
---	---	--

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №168/1/1-3 от 26.10.2018, Административный материал № 225, 226, 237 от 26.10.2018, Контракт №Ф.2017.567720 от 18.12.2017г., Свидетельство ПТМ, Акт проверки АУПС и СОУЭ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР г. Тулы  
(по Пролетарскому округу)  
майор внутренней службы Н.С. Устинов

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы  
(по Пролетарскому округу)  
капитан внутренней службы И.В. Минасуев



“ 26 ” октября 20 18 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГУ ТО СРЦН № 1 Ковалева Галина Петровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

“ 26 ” октября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)