

Вх. 01.41/253 от 12.04.18



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

ПРОКУРАТУРА
ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА

ул. Карвасова, 77
Тула, Россия, 300004

09.04.2018 № 7-02-2018

Директору ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

Ковалевой Г.П.

ул. Калинина, д. 20, корп. 3, г. Тула,
300040

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об образовании и пожарной безопасности.

Прокуратурой Пролетарского района г. Тулы совместно с ОНД и ИР г. Тулы (по Пролетарскому округу) на основании поручения прокуратуры Тульской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 36.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек является высшей ценностью. Его жизнь находится под охраной государства. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно части 2 статьи 155.2 Семейного Кодекса РФ детям, помещенным под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются; исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов возлагаются на эти организации.

В соответствии с п.15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.

Согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации

В силу ч.7 ст.28 рассматриваемого Федерального закона образовательная организация несет ответственность в установленном

ИР № 067427

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

На основании ст. 37 вышеуказанного Федерального закона руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Постановлением Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки в ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1», выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно п. 6.18 СНиП 21-01-97 лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и уплотнителем в притворах.

Из положений п. 3 и п. 14 Норм пожарной безопасности 110-03 следует, что здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14, 19, 26, 29, 32, 38 таблицы 3 при применении автоматической

пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

В соответствии с п. 7.4 СНИП 21-01-97 части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Согласно п. 7.20 СНИП 21-01-97 заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, как правило, из негорючих материалов.

Из п. 5.14 СНИП 21-01-97 следует, что противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы – таблице 2, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград – таблице 3.

Проведенной проверкой установлено, что в ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» не обеспечено наличие в полном объеме уплотнения в притворе двери ведущей из общего коридора второго этажа на лестничную клетку.

Не оборудовано помещение мастерской, расположенной в подвальном помещении автоматической пожарной сигнализацией с использованием дымовых пожарных извещателей.

Не разделены между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (при разделении коридора в подвальном помещении от помещения вентиляционной и разделении лестничной клетки от чердачного помещения не обеспечено применение материалов с нормируемым пределом огнестойкости, а именно: монтажной пены при заделке отверстий между дверной коробкой и стеной, а также между коробкой люка и перекрытием).

Несоблюдение норм вышеуказанного законодательства влечет нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних в области пожарной безопасности, что может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении сотрудниками ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» требований законодательства в области пожарной безопасности.

Причиной таких нарушений является ненадлежащее исполнение сотрудниками ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» должностных обязанностей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, предварительно известив прокуратуру о дате и времени рассмотрения представления, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности указанных в представлении.


Обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» требований законодательства о пожарной безопасности.

Решить вопрос о привлечении лиц, виновных в указанных в представлении нарушениях действующего законодательства, к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения представления должно быть сообщено прокурору в письменной форме в течение 15 дней со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района

Советник юстиции



Г.Л. Фридрих